

# Allgemeine Bauartgenehmigung

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam  
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle  
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum:

09.12.2021

Geschäftszeichen:

III 11-1.23.31-54/21

**Nummer:**

**Z-23.31-1985**

**Geltungsdauer**

vom: **9. Dezember 2021**

bis: **9. April 2025**

**Antragsteller:**

**SUPERGLASS DÄMMSTOFFE**  
Zweigniederlassung der SAINT-  
GOBAIN ISOVER G+H  
Aktiengesellschaft  
Industriestraße 12  
64297 Darmstadt

**Gegenstand dieses Bescheides:**

**Wärmedämmsystem Umkehrdach unter Verwendung von extrudierten Polystyrol-  
Hartschaumplatten  
"Superfoam 300 SF", "Superfoam 500 SF" und "Superfoam 700 SF"**

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.  
Dieser Bescheid umfasst neun Seiten und drei Anlagen.  
Diese allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-23.31-1985  
vom 9. April 2020.

DIBt

## I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.
- 5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.

## II BESONDERE BESTIMMUNGEN

### 1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

#### 1.1 Regelungsgegenstand

Die allgemeine Bauartgenehmigung gilt für die Bauart Wärmedämmsystem Umkehrdach bestehend aus extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten nach ETA-17/0970 mit Schäumhaut (nachfolgend als Extruderschaumplatten bezeichnet) gemäß Abschnitt 1.1.1, der wasserableitenden Trennlage "Superfoam Umkehrdachvlies WA" gemäß Abschnitt 1.1.2 und weiteren Komponenten gemäß den Abschnitten 1.1.3 und 1.1.4.

##### 1.1.1 Extruderschaumplatten

Die Extruderschaumplatten müssen der ETA-17/0970 vom 19. November 2021 entsprechen und für alle Nenndicken die Leistungen gemäß ETA-17/0970 aufweisen. Im Wärmedämmsystem sind Extruderschaumplatten mit Nenndicken gemäß Tabelle 1 zu verwenden.

Tabelle 1: Bezeichnung und Nenndicken der Extruderschaumplatten

| Produkttyp<br>Bezeichnung gemäß ETA-17/0970 vom<br>19. November 2021 | Superfoam<br>300 SF | Superfoam<br>500 SF | Superfoam<br>700 SF |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nenndicke (mm)   | 50 - 200            |                     | 80 - 200            |

Die Extruderschaumplatten haben beidseitig eine glatte Oberfläche und weisen eine Kantenprofilierung (z. B. Stufenfalz) auf.

##### 1.1.2 Wasserableitende, diffusionsoffene Trennlage "Superfoam Umkehrdachvlies WA"

###### 1.1.2.1 Abmessungen und Flächengewicht

Die Breite der wasserableitenden, diffusionsoffenen Trennlage beträgt 3,00 m, die Dicke ca. 0,68 mm. Die Trennlage hat ein Flächengewicht von ca. 120 g/m<sup>2</sup>.

###### 1.1.2.2 Brandverhalten

Die Trennlage muss hinsichtlich des Brandverhaltens die Anforderungen der Klasse E nach DIN EN 13501-1<sup>1</sup> erfüllen.

##### 1.1.3 Kleber

Zur Befestigung der Extruderschaumplatten entsprechend Abschnitt 2.3.4 sind Kleber zu verwenden, die bezüglich der Beanspruchung durch Oberflächen- und Sickerwasser geeignet sind.

Die Kleber müssen mit der Abdichtung sowie mit den Extruderschaumplatten verträglich sein und mindestens die Anforderungen an normalentflammbare Baustoffe erfüllen. Der Antragsteller hat geeignete Kleber zu benennen.

Die technischen Datenblätter und Verarbeitungsvorschriften des Kleberherstellers sind zu beachten.

##### 1.1.4 Schutzschicht

Die Eigenschaften und Anforderungen an die Schutzschicht und deren Komponenten sind in Abhängigkeit von der jeweiligen Ausführung in Abschnitt 2.3.5 spezifisch beschrieben.

Die Komponenten der Schutzschicht müssen mindestens die Anforderungen an normalentflammbare Baustoffe erfüllen.

<sup>1</sup> DIN EN 13501-1:2019-05 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten; Deutsche Fassung EN 13501-1:2018

## 1.2 Anwendungsbereich

Das Wärmedämmsystem Umkehrdach darf für einschalige (unbelüftete) Flachdächer mit

- schwerer Unterkonstruktion (Massivdecke; Flächengewicht  $\geq 250 \text{ kg/m}^2$ ) oder
- leichter Unterkonstruktion (Flächengewicht  $< 250 \text{ kg/m}^2$ , Wärmedurchlasswiderstand  $R \geq 0,15 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ )

über Wohn- und Büroräumen und Räumen anderer Gebäude mit vergleichbaren raumklimatischen Verhältnissen angewendet werden, wenn die Extruderschaumplatten in folgenden Ausführungen oberhalb der Dachabdichtung angeordnet werden:

- Ausführung mit Begrünung nach Abschnitt 2.3.5.1
- Ausführung mit Kiesschicht und wasserableitender, diffusionsoffener Trennlage "Superfoam Umkehrdachvlies WA" nach Abschnitt 2.3.5.2

Das Wärmedämmsystem besteht aus den Extruderschaumplatten und der darüber angeordneten wasserableitenden, diffusionsoffenen Trennlage "Superfoam Umkehrdachvlies WA" sowie einer Kiesschicht zuoberst.

- Ausführung als befahrbares Umkehrdach nach Abschnitt 2.3.5.3 bei Verwendung der Extruderschaumplatten "Superfoam 500 SF" bzw. "Superfoam 700 SF"

Die Dämmschichten des Wärmedämmsystems Umkehrdach dürfen unter Beachtung der Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung abweichend von den Festlegungen der DIN 4108-2<sup>2</sup>, Abschnitt 5.2.2, beim rechnerischen Nachweis des Wärmeschutzes berücksichtigt werden.

## 2 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung

### 2.1 Planung

#### 2.1.1 Allgemeines

Die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion ist für die zusätzlichen Lasten, die sich aus dem Aufbau des Umkehrdaches ergeben, sowie für die zulässigen Verkehrslasten nachzuweisen.

#### 2.1.2 Sicherung gegen Windsog

##### 2.1.2.1 Allgemeines

Die Extruderschaumplatten sind gegen Windsog zu sichern. Der Nachweis der Windsogsicherung ist nach DIN EN 1991-1-4<sup>3</sup> und DIN EN 1991-1-4/NA<sup>4</sup> zu erbringen.

##### 2.1.2.2 Sicherung gegen Windsog nach Anlage 1 bei Ausführung nach Abschnitt 2.3.5.2

Bei Ausführung des Umkehrdaches mit Kiesschicht und wasserableitender diffusionsoffener Trennlage "Superfoam Umkehrdachvlies WA" gilt der Nachweis als erbracht, wenn zur Sicherung gegen Windsog in Abhängigkeit von der Windzone und der Gebäudehöhe die Bestimmungen der Anlage 1 eingehalten werden.

|   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| 2 | DIN 4108-2:2013-02         | Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden; Teil 2: Mindestanforderungen an den Wärmeschutz  |
| 3 | DIN EN 1991-1-4:2010-12    | Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke, Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen, Windlasten: Deutsche Fassung EN 1991-1-4:2005 + A1:2010 + AC:2010 |
| 4 | DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 | Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten |

### 2.1.3 Verkehrslasten bei Ausführung als befahrbares Umkehrdach

Umkehrdächer dürfen bei entsprechender Bemessung und Ausführung nach Abschnitt 2.3.5.3 von Personenkraftfahrzeugen oder ähnlichen Kraftfahrzeugen bis zu einer zulässigen Gesamtlast von 30 kN befahren werden (siehe DIN EN 1991-1-1<sup>5</sup> und DIN EN 1991-1-4/NA<sup>6</sup>). Befahrbare Umkehrdächer sind so auszubilden, dass Horizontalkräfte infolge von Verkehrslasten nicht über die Extruderschaumplatten abgeleitet werden.

## 2.2 Bemessung

### 2.2.1 Wärmeleitfähigkeit

Die Extruderschaumplatten im Wärmedämmsystem Umkehrdach dürfen, abweichend von DIN 4108-2<sup>2</sup>, Abschnitt 5.2.2, beim rechnerischen Nachweis des Wärmeschutzes entsprechend den Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung berücksichtigt werden.

Beim rechnerischen Nachweis des Wärmeschutzes sind für die Extruderschaumplatten die anwendungsspezifischen Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit nach Tabelle 2 in Ansatz zu bringen.

Tabelle 2: Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit

| Produkttyp<br>Bezeichnung | Dicke der Extruderschaumplatten<br>(mm) | Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit<br>(W/(m·K)) bei Ausführung |   |   |
|---------------------------|---|---|---|---|
|                           |   | mit Begrünung nach<br>Abschnitt 2.3.5.1<br>(Ausführung A/B)       | mit Kiesschicht und<br>wasserableitender<br>Trennlage nach<br>Abschnitt 2.3.5.2<br>(Ausführung C) | als befahrbares<br>Umkehrdach <sup>7</sup><br>nach Abschnitt<br>2.3.5.3<br>(Ausführung D) |
| Superfoam<br>300 SF       | d = 50                                  | 0,038   | 0,033   | -----   |
|                           | d = 60                                  | 0,039   | 0,034   |   |
|                           | 80 ≤ d ≤ 120                            | 0,041   | 0,036   |   |
|                           | 120 < d ≤ 160                           | 0,043   | 0,038   |   |
| Superfoam<br>500 SF       | 160 < d ≤ 200                           | 0,044   | 0,039   | 0,035   |
|                           | d = 50                                  | 0,038   | 0,033   |   |
|                           | d = 60                                  | 0,039   | 0,034   |   |
|                           | 60 < d ≤ 120                            | 0,041   | 0,036   |   |
| Superfoam<br>700 SF       | 120 < d ≤ 160                           | 0,043   | 0,038   | 0,038   |
|                           | 160 < d ≤ 200                           | 0,044   | 0,039   |   |
|                           | 80 ≤ d ≤ 120                            | 0,041   | 0,036   |   |
|                           | 120 < d ≤ 160                           | 0,043   | 0,038   |   |
|                           | 160 < d ≤ 200                           | 0,044   | 0,039   | 0,041   |

Als Dicke der Extruderschaumplatten gilt die Nenndicke.

<sup>5</sup> DIN EN 1991-1-1:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke, Teil 1-1: Einwirkungen auf Tragwerke: Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke; Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau; Deutsche Fassung EN 1991-1-1:2002 + AC:2009

<sup>6</sup> DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke; Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau

<sup>7</sup> nur bei Verlegung der Extruderschaumplatten "Superfoam 500 SF" bzw. "Superfoam 700 SF"

## 2.2.2 Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Bei der Berechnung des vorhandenen Wärmedurchgangskoeffizienten  $U_D$  ist der errechnete  $U_D$ -Wert um einen Betrag  $\Delta U$  nach folgender Tabelle 3 zu erhöhen:

Tabelle 3: Erhöhung des  $U_D$ -Wertes

| Anteil des Wärmedurchlasswiderstandes unterhalb der Dachhaut in % des gesamten Wärmedurchlasswiderstandes | Erhöhung des $U_D$ -Wertes<br>$\Delta U$ (W/(m <sup>2</sup> ·K))<br>bei Ausführung der Schutzschicht nach |  |
|---|---|--|
|   | Abschnitt 2.3.5.1 bzw. 2.3.5.3  | Abschnitt 2.3.5.2 mit Trennlage "Superfoam Umkehrdachvlies WA" |
|   | (Ausführung A/B/D)  | (Ausführung C)   |
| 0 - 10  | 0,05*   | 0  |
| 10,1 - 50   | 0,03  | 0  |
| > 50  | 0   | 0  |

\* Dieser Wert ist stets anzusetzen, wenn der Wärmedurchlasswiderstand der Bauteilschichten unter der Dachhaut < 0,1 m<sup>2</sup>·K/W beträgt.

## 2.2.3 Diffusionstechnischer Nachweis

Überschreitet der Anteil des Wärmedurchlasswiderstandes der Bauteilschichten unter der Dachhaut ein Drittel des gesamten Wärmedurchlasswiderstandes, so ist ein diffusionstechnischer Nachweis nach DIN 4108-3<sup>8</sup> zu führen.

## 2.2.4 Brandverhalten

Dächer, die mit den Extruderschaumplatten entsprechend den Abschnitten 2.3.5.2 und 2.3.5.3 ausgeführt werden, gelten entsprechend DIN 4102-4<sup>9</sup> als widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung).

Dächer, die mit den Extruderschaumplatten entsprechend Abschnitt 2.3.5.1 ausgeführt werden, gelten unter Beachtung der Anlage 2 als widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung).

## 2.3 Ausführung

### 2.3.1 Allgemeines

Der Einbau des Wärmedämmsystems (Regelungsgegenstand) muss nach den Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung und durch Unternehmen erfolgen, die ausreichende Erfahrungen auf diesem Gebiet haben.

Der Antragsteller hat hierzu die ausführenden Unternehmen über die Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung und die Herstellung des Wärmedämmsystems zu unterrichten und ihnen bei Fragen zur Verfügung zu stehen. Insbesondere hat er die erforderlichen Angaben und Unterlagen zu den Bauprodukten nach Abschnitt 1.1 zur Verfügung zu stellen.

Der Antragsteller hat den ausführenden Unternehmen eine Kopie der allgemeinen Bauartgenehmigung sowie Verlegeanweisungen zur Verfügung zu stellen, die er in Übereinstimmung mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung erstellt.

### 2.3.2 Unterkonstruktion

Flächen, auf denen die Extruderschaumplatten verlegt werden sollen, müssen ausreichend eben sein.

<sup>8</sup> DIN 4108-3:2018-10 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden; Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz, Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und Ausführung

<sup>9</sup> DIN 4102-4:2016-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

Bei befahrbaren Umkehrdächern sind diese Flächen ggf. durch Spachtel- und Ausgleichschichten so zu gestalten, dass die Funktionsfähigkeit des Fahrbelages bei einer bestimmungsgemäßen Nutzung sichergestellt ist.

### 2.3.3 Dachabdichtung

Die Dachabdichtung muss den je nach Anwendungsbereich geltenden Fachregeln, z. B. den "Flachdachrichtlinien"<sup>10</sup> bzw. der DIN 18531<sup>11</sup> entsprechen. Die Dachabdichtung einschließlich der zum Einsatz kommenden Hilfsstoffe muss mit den Extruderschaumplatten verträglich sein.

### 2.3.4 Wärmedämmschicht

Die Extruderschaumplatten dürfen oberhalb der Dachabdichtung verlegt werden. Sie sind dicht gestoßen ohne Kreuzstöße und stets einlagig zu verlegen.

Die Extruderschaumplatten dürfen lose verlegt oder mit der Unterlage punktweise oder an den Plattenrändern verklebt werden.

Bei Anordnung der Extruderschaumplatten entsprechend Abschnitt 2.3.5.2 und gleichzeitiger Anwendung der Festlegungen zur Windsogsicherung nach Anlage 1 dürfen die Extruderschaumplatten nicht mit der Unterlage oder im Randbereich verklebt werden.

### 2.3.5 Schutzschicht

Die Extruderschaumplatten sind vor UV-Strahlung zu schützen. Die Schutzschicht ist nach den Abschnitten 2.3.5.1, 2.3.5.2 und 2.3.5.3 auszuführen. Die Verlegehinweise des Antragstellers sind zu beachten.

#### 2.3.5.1 Ausführung mit Begrünung

Bei der Anordnung einer Dachbegrünung oberhalb der Extruderschaumplatten sind die Festlegungen der Anlage 2 und die einschlägigen Fachregeln, z. B. die "Dachbegrünungsrichtlinien"<sup>12</sup>, zu beachten.

Der folgende Konstruktionsaufbau (von oben nach unten) ist grundsätzlich vorzusehen:

#### Ausführung A:

- Vegetationsschicht (keine Intensivbegrünung mit Wasseranstau in der Dränschicht)
- Filterschicht
- Dränschicht:
  - Kiesschicht (mindestens 5 cm, Rundkorn Ø 16 bis 32 mm) oder eine adäquate Dränschicht (z. B. aus Kunststoff-Fadengeflechtmatte, deren Stauchung unter Auflast in eingebautem Zustand die Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigt) (kein feuchtigkeitsspeicherndes Material verwenden)
- Extruderschaumplatten einlagig
- Schutzschicht gegen Wurzeldurchwuchs (diese Funktion kann auch mit den Abdichtungslagen erfüllt werden, wenn diese wurzelfest sind)
- Abdichtung

#### Ausführung B:

Bei Anordnung einer Extensivbegrünung darf auf die Dränschicht (s. Ausführung A) verzichtet werden, wenn die Vegetationsschicht die Aufgabe der Dränschicht mit übernehmen kann.

Der Antragsteller hat die hierfür geeigneten Stoffe bzw. Stoffgemische in einer Arbeitsanweisung anzugeben. Es dürfen nur Stoffe bzw. Stoffgemische verwendet werden, die in der Arbeitsanweisung enthalten sind.

<sup>10</sup> Richtlinien für die Planung und Ausführung von Dächern mit Abdichtungen; Flachdachrichtlinien; Ausgabe Oktober 2008; aufgestellt und herausgegeben vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks und Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.

<sup>11</sup> DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen (in der jeweils gültigen Fassung)

<sup>12</sup> Dachbegrünungsrichtlinien – Richtlinien für Planung, Bau und Instandhaltung von Dachbegrünungen - Ausgabe 2018, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL)

### 2.3.5.2 Ausführung mit Kiesschicht und wasserableitender, diffusionsoffener Trennlage "Superfoam Umkehrdachvlies WA"

#### Ausführung C:

- Kiesschicht (mind. 5 cm Dicke)
- Wasserableitende, diffusionsoffene Trennlage "Superfoam Umkehrdachvlies WA" ( $s_d \leq 0,02$  m)
- Extruderschaumplatten einlagig
- Abdichtung

Für die Kiesschicht ist gewaschener Grobkies (Rundkorn) der Lieferkörnung 16 bis 32 mm zu verwenden. Die Kiesschicht muss mindestens 5 cm dick sein. Größere Schichtdicken können sich aufgrund der Anforderungen nach Abschnitt 2.1.2 ergeben. Die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion ist für die zusätzliche Belastung nachzuweisen.

Das Eindringen von Gesteinsteilchen in die Fugen der Extruderschaumplatten kann durch Anordnung der wasserableitenden, diffusionsoffenen Trennlage "Superfoam Umkehrdachvlies WA" mit einem  $s_d \leq 0,02$  m auf der Dämmschicht verhindert werden.

Die Verlegung der wasserableitenden Trennlage Trennlage "Superfoam Umkehrdachvlies WA" muss vollflächig und mindestens 15 cm überlappend in Richtung der Dacheinläufe erfolgen.

### 2.3.5.3 Ausführung als befahrbares Umkehrdach

Der grundsätzliche Aufbau (in der Schichtenfolge von oben nach unten) ist wie folgt vorzunehmen:

#### Ausführung D:

- Vorgefertigte Betonplatten ( $d \geq 80$  mm) auf Stelzlagern (vom Antragsteller sind geeignete Systeme festzulegen)<sup>13</sup>
- Luftspalt  $\leq 15$  mm
- Extruderschaumplatten ("Superfoam 500 SF" bzw. "Superfoam 700 SF", einlagige Anordnung)
- Abdichtung

Die Breite der offenen Fugen zwischen den Betonplatten darf maximal 5 mm betragen.

### 2.3.6 Dachdetails

Im Bereich der Anschlüsse an aufgehende Bauteile, Dachrandabschlüsse, Anschlüsse an Durchdringungen und Bewegungsfugen ist auf eine funktionsgerechte Ausführung zu achten. Für die Ausführung sind die je nach Anwendungsbereich geltenden Fachregeln, z. B. DIN 18531<sup>11</sup> bzw. die "Flachdachrichtlinien"<sup>10</sup>, zu beachten.

### 2.3.7 Dachentwässerung

Die Dachentwässerung (siehe DIN EN 752<sup>14</sup>, DIN EN 12056<sup>15</sup>, DIN 1986-100<sup>16</sup>) ist so auszubilden, dass ein langfristiges Überstauen der Wärmedämmplatten ausgeschlossen ist.

Ein kurzfristiges Überstauen (während intensiver Niederschläge) kann als unbedenklich angesehen werden.

Bezüglich der Dachneigungen sind die je nach Anwendungsbereich anerkannten technischen Regeln, z. B. DIN 18531<sup>11</sup>, die "Flachdachrichtlinien"<sup>10</sup> und die "Dachbegrünungsrichtlinien"<sup>12</sup>, zu beachten.

<sup>13</sup> mindestens normalentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102-B2 oder Klasse E nach DIN EN 13501-1)

<sup>14</sup> DIN EN 752 Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden (in der jeweils gültigen Fassung)

<sup>15</sup> DIN EN 12056 Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden (in der jeweils gültigen Fassung)

<sup>16</sup> DIN 1986-100:2016-12 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke - Teil 100: Zusätzliche Bestimmungen zu DIN EN 752 und DIN EN 12056



### 2.3.8 Übereinstimmungserklärung

Die bauausführende Firma hat zur Bestätigung der Übereinstimmung der Bauart mit der allgemeinen Bauartgenehmigung eine Übereinstimmungserklärung gemäß § 16a Abs. 5 i.V.m. § 21 Abs. 2 MBO abzugeben (Muster siehe Anlage 3).

### 3 Bestimmungen für Unterhalt und Wartung

Die mit dem Wärmedämmsystem ausgeführte Dachfläche in Verbindung mit der Dachentwässerung und den Dacheinläufen ist regelmäßig, d. h. mindestens einmal jährlich, zu warten. Die geltenden Fachregeln, z. B. DIN 18531-4<sup>17</sup>, DIN 1986-3<sup>18</sup> und die "Flachdachrichtlinien"<sup>10</sup> sowie die Angaben des Herstellers zur Pflege und Wartung des Wärmedämmsystems sind zu beachten.

Frank Iffländer  
Referatsleiter

Beglaubigt  
Wendler

<sup>17</sup> DIN 18531-4:2017-07

Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen – Teil 4:  
Nicht genutzte und genutzte Dächer – Instandhaltung

<sup>18</sup> DIN 1986-3:2004-11

Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke - Teil 3: Regeln für Betrieb  
und Wartung

**Wärmedämmsystem Umkehrdach unter Verwendung  
 von extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten  
 "Superfoam 300 SF", "Superfoam 500 SF" und  
 "Superfoam 700 SF"**

**Anlage 1  
 Seite 1 von 4**

**Windsogsicherung bei Ausführung des Umkehrdaches nach Abschnitt 2.3.5.2 –  
 Ausführung mit Kiesschicht und wasserableitender Trennlage**

**1 Voraussetzungen für die Ermittlung der erforderlichen Auflasten**

Die Auflasten (Mindestwerte) gelten für Flachdächer entsprechend DIN EN 1991-1-4<sup>1</sup>, DIN EN 1991-1-4/NA<sup>2</sup>, jeweils Abschnitt 7.2.3 nur, wenn die Dachabdichtung mit der Dachkonstruktion sowie dem Dachrandabschluss (Attika) windsogsicher unter Berücksichtigung der entsprechenden Beiwerte der DIN EN 1991-1-4<sup>1</sup>, DIN EN 1991-1-4/NA<sup>2</sup> verbunden ist. Die Auflast muss durch eine Kiesschicht der Lieferkörnung 16/32 oder durch Betonplatten erfolgen und die Extruderschaumplatten müssen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung entsprechen.

Das Dach ist mit einem umlaufenden Dachrandabschluss (Attika) auszubilden. Die Höhe des Dachrandabschlusses (Attika) muss die Höhe des Dachaufbaus des Umkehrdaches (einschließlich Kiesschüttung bzw. Betonplattenbelag) um mindestens 5 cm überschreiten. Die Dachabdichtung ist an dem Dachrandabschluss (Attika) über die Oberfläche der Kiesschüttung bzw. des Betonplattenbelages hochzuführen und windsogsicher anzuschließen (siehe auch "Flachdachrichtlinie"<sup>3</sup>).

Die Nennlänge L der Extruderschaumplatten darf maximal 1250 mm und die Nennbreite B maximal 600 mm betragen. Die Extruderschaumplatten müssen eine Kantenprofilierung (z. B. Stufenfalz) haben. Die Extruderschaumplatten sind lose zu verlegen.

Die nachfolgenden Bestimmungen gelten nur für Gebäude, die die Höhenbegrenzung nach Tabelle 1 der Anlage 1 einhalten.

**Tabelle 1:** Maximale Höhe der Dachkante h über Gelände

| Windzone/Windprofil |  | Maximale Höhe der Dachkante h über Gelände |
|---------------------|--|--|
| 1                   | Binnenland   | 100 m                                      |
| 2                   | Binnenland   | 100 m                                      |
|                     | Küste und Inseln der Ostsee                        | 70 m                                       |
| 3                   | Binnenland   | 65 m                                       |
|                     | Küste und Inseln der Ostsee                        | 36 m                                       |
| 4                   | Binnenland   | 44 m                                       |
|                     | Küsten der Nord – und Ostsee und Inseln der Ostsee | 21 m                                       |
|                     | Inseln der Nordsee                                 | 16 m                                       |

<sup>1</sup> DIN EN 1991-1-4:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke, Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen, Windlasten: Deutsche Fassung EN 1991-1-4:2005 + A1:2010 + AC:2010

<sup>2</sup> DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten

<sup>3</sup> Richtlinien für die Planung und Ausführung von Dächern mit Abdichtungen; Flachdachrichtlinien; Ausgabe Oktober 2008; aufgestellt und herausgegeben vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks und Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.

**Wärmedämmsystem Umkehrdach unter Verwendung  
 von extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten  
 "Superfoam 300 SF", "Superfoam 500 SF" und  
 "Superfoam 700 SF"**

**Anlage 1  
 Seite 2 von 4**

**2 Lagesicherheit der Extruderschaumplatten**

Für die Dachbereiche H und I (Innenbereich) nach DIN EN 1991-1-4<sup>1</sup>, Bild 7.6, ist die erforderliche Auflast durch die mindestens 5 cm dicke Kiesschüttung (Lieferkörnung 16/32, Auflast ca. 0,75 kN/m<sup>2</sup>) zu erbringen.

Für die Dachbereiche F und G nach DIN EN 1991-1-4<sup>1</sup>, Bild 7.6, sind die Auflasten nach Tabelle 2 einzuhalten. In Abhängigkeit von der Breite des Eckbereiches  $e/10$  kann eine Reduktion der Auflastwerte nach Tabelle 2 mit dem entsprechenden Abminderungsfaktor  $\kappa$  nach Tabelle 3 erfolgen.

**Tabelle 2:** Erforderliche Auflast in kN/m<sup>2</sup> zu Sicherung gegen Windsog für die Dachbereiche F und G nach DIN EN 1991-1-4<sup>1</sup>, Bild 7.6

| Windzone/Windprofil |   | Höhe der Dachkante h in m |      |      |      |      |       |
|---------------------|---|---------------------------|------|------|------|------|-------|
|                     |   | < 10                      | < 18 | < 25 | < 35 | < 50 | < 100 |
| 1                   | Binnenland  | 1,2                       | 1,6  | 1,8  | 2,1  | 2,4  | 2,8   |
| 2                   | Binnenland  | 1,6                       | 1,9  | 2,2  | 2,6  | 2,9  | 3,4   |
|                     | Küste und Inseln der Ostsee                       | 2,0                       | 2,4  | 2,6  | 3,0  | 3,3  | 3,8   |
| 3                   | Binnenland  | 1,9                       | 2,3  | 2,6  | 3,1  | 3,5  | 4,2   |
|                     | Küste und Inseln der Ostsee                       | 2,5                       | 2,9  | 3,1  | 3,7  | 4,0  | -     |
| 4                   | Binnenland  | 2,3                       | 2,8  | 3,1  | 3,7  | 4,2  | -     |
|                     | Küsten der Nord- und Ostsee und Inseln der Ostsee | 3,0                       | 3,4  | 3,7  | -    | -    | -     |
|                     | Inseln der Nordsee                                | 3,4                       | 3,9  | -    | -    | -    | -     |

**Tabelle 3:** Abminderungsfaktor  $\kappa$  in Abhängigkeit von der Breite des Rand- und Eckbereiches F und G nach DIN EN 1991-1-4<sup>1</sup>, Bild 7.6

| $e/10^4$ | > 1,0 m | > 1,5 m | > 2,5 m | > 6 m |
|----------|---------|---------|---------|-------|
| $\kappa$ | 0,90    | 0,75    | 0,65    | 0,50  |

<sup>4</sup>  $e = b$  (windwirksame Gebäudebreite) oder  $2 \times h$  (Gebäudehöhe), der kleinere Wert ist maßgebend

**Wärmedämmsystem Umkehrdach unter Verwendung  
 von extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten  
 "Superfoam 300 SF", "Superfoam 500 SF" und  
 "Superfoam 700 SF"**

**Anlage 1  
 Seite 3 von 4**

**3 Lagesicherheit der Kiesschüttung und der Betonplatten**

Eine Kiesschüttung der Körnung 16/32 als alleinige Auflast in den Dachbereichen F und G ist in Abhängigkeit von der Windzone und der Gebäudekategorie nur bis zu den in Tabelle 4 angegebenen Gebäudehöhen über Gelände zulässig. Bei Überschreitung dieser angegebenen Gebäudehöhen ist die Auflast mittels Betonplatten auszuführen.

**Tabelle 4:** Maximale Gebäudehöhen über Grund bei einer alleinigen Auflast aus Kies der Körnung 16/32 für die Dachbereiche F und G nach DIN EN 1991-1-4<sup>1</sup>, Bild 7.6

| Windzone/Windprofil |   | Höhe der Dachkante<br>h in m |
|---------------------|---|------------------------------|
| 1                   | Binnenland  | < 44                         |
| 2                   | Binnenland  | < 29                         |
|                     | Küste und Inseln der Ostsee                       | < 11                         |
| 3                   | Binnenland  | < 20                         |
|                     | Küste und Inseln der Ostsee                       | < 6                          |
| 4                   | Binnenland  | < 14                         |
|                     | Küsten der Nord- und Ostsee und Inseln der Ostsee | -                            |
|                     | Inseln der Nordsee                                | -                            |

Soll in den Dachbereichen F und G die Auflast durch die Anordnung von Betonplatten (Abmessungen L x B = 350 x 350 mm bzw. 500 x 500 mm) im Kiesbett erbracht werden, so sind die Tabelle 5 angegebenen Mindestabmessungen (Plattendicke T) der Betonplatten in Abhängigkeit von der Windzone und der Gebäudekategorie einzuhalten.

**Tabelle 5:** Plattendicken t der Betonplatten in mm

| Windzone/Windprofil |   | Höhe der Dachkante h in m |      |      |      |      |       |
|---------------------|---|---------------------------|------|------|------|------|-------|
|                     |   | < 10                      | < 18 | < 25 | < 35 | < 50 | < 100 |
| 1                   | Binnenland  | 50                        | 50   | 50   | 75   | 100  | 100   |
| 2                   | Binnenland  | 50                        | 50   | 75   | 75   | 100  | 100   |
|                     | Küste und Inseln der Ostsee                       | 75                        | 75   | 75   | 100  | 100  | 125   |
| 3                   | Binnenland  | 50                        | 75   | 75   | 100  | 100  | 125   |
|                     | Küste und Inseln der Ostsee                       | 75                        | 100  | 100  | 125  | 125  | -     |
| 4                   | Binnenland  | 75                        | 75   | 100  | 125  | 125  | -     |
|                     | Küsten der Nord- und Ostsee und Inseln der Ostsee | 100                       | 100  | 125  | -    | -    | -     |
|                     | Inseln der Nordsee                                | 100                       | 125  | -    | -    | -    | -     |

**Wärmedämmsystem Umkehrdach unter Verwendung  
von extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten  
"Superfoam 300 SF", "Superfoam 500 SF" und  
"Superfoam 700 SF"**

**Anlage 1  
Seite 4 von 4**

**4 Beispiele zur Auflastausführung der Dachbereiche**

Der zu verwendende Kies ist gewaschener Mittel-/Grobkies (Rundkorn) der Lieferkörnung 16 bis 32 mm entsprechend der Norm DIN EN 12620<sup>5</sup>. Die nachfolgenden Ausführungsbeispiele für die Auflast gehen von einer Schüttdichte von mindestens 1600 kg/m<sup>3</sup> und einer Rohdichte der Betonplatten aus Normalbeton nach DIN 1045-2<sup>6</sup> von mindestens 2000 kg/m<sup>3</sup> aus.

Liegen keine Herstellerangaben zu den Dichten der Kiesschüttung bzw. der Betonplatten vor, ist vor Ort durch Wägung die Einhaltung der erforderlichen Auflasten zu überprüfen.

Tabelle 6: Beispiele für Auflasten zur Windsogsicherung

| Auflast in kN/m <sup>2</sup> | Ausführung der Auflast mittels  |
|------------------------------|---|
| 0,75                         | z. B. 5 cm Kiesschicht 16/32  |
| 1,00                         | z. B. 6 cm Kiesschicht 16/32  |
| 1,25                         | z. B. 8 cm Kiesschicht 16/32 oder<br>60 mm dicke Betonplatten (Gehwegplatten (350 x 350 x 60 mm) auf<br>5 cm Kiesschicht 16/32  |
| 1,50                         | z. B. 10 cm Kiesschicht 16/32 oder<br>60 mm dicke Betonplatten (Gehwegplatten (350 x 350 x 60 mm) auf<br>5 cm Kiesschicht 16/32 |
| 1,75                         | z. B. 11 cm Kiesschicht 16/32 oder<br>60 mm dicke Betonplatten (Gehwegplatten (350 x 350 x 60 mm) auf<br>5 cm Kiesschicht 16/32 |
| 2,00                         | z. B. 13 cm Kiesschicht 16/32 oder<br>60 mm dicke Betonplatten (Gehwegplatten (350 x 350 x 60 mm) auf<br>5 cm Kiesschicht 16/32 |
| 2,50                         | z. B. 16 cm Kiesschicht 16/32 oder<br>80 mm dicke Betonplatten (Gehwegplatten (350 x 350 x 80 mm) auf<br>6 cm Kiesschicht 16/32 |
| 3,00                         | z. B. 19 cm Kiesschicht 16/32 oder<br>80 mm dicke Betonplatten (Gehwegplatten (350 x 350 x 80 mm) auf<br>9 cm Kiesschicht 16/32 |
| 3,50                         | z. B. 22 cm Kiesschicht 16/32 oder<br>80 mm dicke Betonplatten (500 x 500 x 80 mm) auf 12 cm<br>Kiesschicht 16/32               |
| 4,00                         | z. B. 25 cm Kiesschicht 16/32 oder<br>100 mm dicke Betonplatten (500 x 500 x 80 mm) auf 13 cm<br>Kiesschicht 16/32              |
| 4,50                         | z. B. 28 cm Kiesschicht 16/32 oder<br>100 mm dicke Betonplatten (500 x 500 x 100 mm) auf 16 cm<br>Kiesschicht 16/32             |

<sup>5</sup> DIN EN 12620  
<sup>6</sup> DIN 1045-2:2008-08

Gesteinskörnungen für Beton; Deutsche Fassung EN 12620:2002+A1:2008  
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2: Beton - Festlegung,  
Eigenschaften, Herstellung und Konformität - Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1

**Wärmedämmsystem Umkehrdach unter Verwendung  
von extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten  
"Superfoam 300 SF", "Superfoam 500 SF" und  
"Superfoam 700 SF"**

**Anlage 2**

**Brandschutztechnische Anforderungen ("widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung)) bei Ausführung des Umkehrdaches mit Begrünung nach den Abschnitt 2.3.5.1**

**1 Dächer mit einfacher Intensivbegrünung**

Dächer mit einfacher Intensivbegrünung (kein Wasseranstau in der Dränschicht) - das sind solche, die bewässert und gepflegt werden und die in der Regel eine dicke Substratschicht aufweisen - sind ohne weiteres als widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung) zu bewerten.

**2 Dächer mit Extensivbegrünungen**

Bei Dächern mit Extensivbegrünungen durch überwiegend niedrig wachsende Pflanzen (z. B. Gras, Sedum, Eriken) ist ein ausreichender Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende Wärme gegeben, wenn

- 2.1 eine mindestens 3 cm dicke Schicht Substrat (Dachgärtnererde, Erdsubstrat) mit höchstens 20 Gew. % organische Bestandteile vorhanden ist. Bei Begrünungsaufbauten, die dem nicht entsprechen (z. B. Substrat mit höherem Anteil organischer Bestandteile, Vegetationsmatten aus Schaumstoff) ist ein Nachweis nach DIN 4102, Teil 7, bei einer Neigung von 15° und im trockenen Zustand (Ausgleichsfeuchte bei Klima 23/50) ohne Begrünung zu führen;
- 2.2 Gebäudeabschlusswände, Brandwände oder Wände, die an Stelle von Brandwänden, zulässig sind, in Abständen von höchstens 40 m mind. 30 cm über das begrünte Dach, bezogen auf Oberkante Substrat bzw. Erde geführt sind.  
Sofern diese Wände aufgrund bauordnungsrechtlicher Bestimmungen nicht über Dach geführt werden müssen, genügt auch eine 30 cm hohe Aufkantung aus nichtbrennbaren Baustoffen oder ein 1 m breiter Streifen aus Betonplatten oder Grobkies.
- 2.3 Vor Öffnungen in der Dachfläche (Dachfenster, Lichtkuppeln) und vor Wänden mit Öffnungen ein mind. 0,5 m breiter Streifen aus massiven Platten oder Grobkies angeordnet wird, es sei denn, dass die Brüstung der Wandöffnung mehr als 0,8 m über Oberkante Substrat hoch ist. Vor Dachausstiegen ist eine Fläche von mind. 1 m x 1 m mit Betonplatten oder Grobkies zu belegen.
- 2.4 Bei aneinandergereihten giebelständigen Gebäuden im Bereich der Traufe ein in der Horizontalen gemessener mindestens 1 m breiter Streifen nachhaltig unbegrünt bleibt und mit einer Dachhaut aus nichtbrennbaren Baustoffen (Betonplatten oder Grobkies) versehen ist.

**Wärmedämmsystem Umkehrdach unter Verwendung  
von extrudierten Polystyrol-  
Hartschaumplatten "Superfoam 300 SF", "Superfoam  
500 SF" und "Superfoam 700 SF"**

**Anlage 3**

Muster für eine Übereinstimmungserklärung

**Übereinstimmungserklärung**

- Name und Anschrift des Unternehmens, welches **das Wärmedämmsystem Umkehrdach** (Regelungsgegenstand) eingebaut hat:

.....  
.....

- Bauvorhaben:

.....  
.....

- Zeitraum des Einbaus:

.....

Hiermit wird bestätigt, dass der **Regelungsgegenstand** hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr.: Z-23.31-1985 vom 9. Dezember 2021 eingebaut wurde.

.....  
(Ort, Datum)

.....  
(Firma/Unterschrift)

(Diese Erklärung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.)